UBND QUẬN BA ĐÌNH
BAN CHỈ ĐẠO PCCC&CNCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05 /BCĐPCCC-CAQ

Ba Đình, ngày tháng năm 2021

V/v Ban hành Quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Kính gửi: - Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp;
- Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS.

Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BCA ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Bộ Công an quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Để đảm bảo công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã được UBND quận trang cấp cho các cơ quan, đơn vị thuộc quận đảm bảo đúng theo quy định, sử dụng tốt, có hiệu quả khi có sự cố cháy, nổ xảy ra và giảm thiểu tình trạng hư hỏng, lãng phí; Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quận ban hành quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị báo cáo về Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quận *(qua Công an quận)* để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Tạ Nam Chiến – Chủ tịch UBND quận;
- Đ/c Nguyễn Trung Dũng – PCT UBND quận; *(để báo cáo)*
- Lưu: CAQ.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Phó Trưởng Công an quận
Đại úy Nguyễn Đức Thắng

Scanned with CamScanner

UBND QUẬN BA ĐÌNH
BAN CHỈ ĐẠO PCCC&CNCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ba Đình, ngày tháng năm 2021

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ, BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

(Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BCA ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Bộ Công an quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ)

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Quy định này được áp dụng đối với UBND các phường, Đội dân phòng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân được trang cấp phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ từ nguồn ngân sách của UBND quận Ba Đình.

2. Phân cấp quản lý

2.1. Phương tiện các loại trang bị cho các đơn vị, giao cho các đơn vị trực tiếp quản lý; chủ tịch UBND các phường và trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm về việc quản lý phương tiện của đơn vị mình.

2.2. Các đơn vị được trang bị phương tiện phải phân công cán bộ quản lý phương tiện của đơn vị.

3. Hồ sơ quản lý phương tiện

3.1. Hồ sơ quản lý phương tiện, gồm:

a) Sổ theo dõi hoạt động của từng thiết bị, máy động lực.

b) Sổ sách thống kê, báo cáo công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện của đơn vị.

3.2. Hồ sơ quản lý do chủ tịch UBND các phường và trưởng các đơn vị chỉ đạo lập, lưu giữ và phải được bổ sung khi có thay đổi.

II. BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY VÀ CNCH

1. Nơi bảo quản, bảo dưỡng

1.1. Phương tiện phải được để trong nhà có mái che. Trường hợp chưa bố trí được mái che thì có thể tạm che phủ bằng bạt, nhưng phải đảm bảo yêu cầu thao tác tháo lắp thuận tiện, sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

1.2. Nơi bảo quản phương tiện phải bảo đảm an toàn về phòng, chống cháy, nổ, có biện pháp chống chuột, mối, mọt …và đáp ứng các điều kiện về bảo vệ môi trường.

2. Bảo quản phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có động cơ:

2.1. Kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng máy bơm chữa cháy:

Scanned with CamScanner

- Kiểm tra toàn bộ các mũ ốc, vít; bắt chặt các bộ phận, các mối liên kết, các chi tiết, các đầu dây điện. Vệ sinh, làm sạch bề mặt các chi tiết máy, hệ thống bơm chữa cháy và các van hút, phun nước, van luân lưu làm mát....

- Mức nhiên liệu, dầu bôi trơn bảo đảm đủ, sạch, không bị rò rỉ;

- Kiểm tra hệ thống dây dẫn điện, bình ắc quy; sạc lại bình ắc quy ngay sau mỗi lần sử dụng (đối với ắc quy không nạp điện trực tiếp từ động cơ).

- Tình trạng bộ phận dẫn động bơm gây chân không mồi nước;

- Ống hút nước không bị cong gập, thủng, có đủ gioăng, đệm, các đầu nối khi lắp vào nhẹ nhàng, kín;

- Tình trạng hoạt động của động cơ máy bơm (Khởi động động cơ bơm, cho khởi động động cơ ở tốc độ không tải tối đa từ 02 phút đến 03 phút); Khi không có điều kiện khởi động hàng ngày, việc kiểm tra, khởi động động cơ được thực hiện ít nhất 02 lần/tuần.

2.2. Kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng máy cưa, cắt ...

- Kiểm tra lọc gió động cơ, chế hòa khí;

- Vệ sinh sạch sẽ các chi tiết máy, các bề mặt bị rỉ sét phải được làm sạch và sơn chống rỉ, nếu thấy hiện tượng nứt, chảy dầu thì phải ngừng sử dụng, lên phương án khắc phục. Kiểm tra các mối nối, xiết chặt các mũ ốc vít.

- Kiểm tra, bổ sung dầu máy của động cơ nếu thiếu thì bổ sung; thay thế nếu dầu đã quá bẩn, loãng hoặc bị lẫn nước.

- Kiểm tra các vật tư tiêu hao như lưỡi cưa, lưỡi cắt...

- Kiểm tra mức nhiên liệu trong bình chứa, lưu ý pha trộn nhiên liệu theo đúng tỉ lệ được nhà sản xuất khuyến cáo.

- Kiểm tra hệ thống khởi động, các công tắc và đồng hồ, đèn báo;

- Hằng ngày khởi động động cơ trong 05 phút; Khi không có điều kiện khởi động hàng ngày, việc khởi động động cơ được thực hiện ít nhất 02 lần/tuần.

3. Bảo quản, bảo dưỡng bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy

3.1. Bảo quản, bảo dưỡng bình chữa cháy

- Để nơi dễ thấy, dễ lấy thuận tiện cho việc chữa cháy.

- Đặt ở nơi khô ráo, thoáng gió, tránh những nơi có ánh nắng và bức xạ nhiệt mạnh, nhiệt độ cao nhất là 50 độ C.

- Nếu để ngoài nhà phải có mái che.

- Khi di chuyển cần nhẹ nhàng. Tránh tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ cao, thiết bị rung động.

- Phải thường xuyên kiểm tra bình theo quy định của nhà sản xuất hoặc ít nhất 3 tháng/lần.

3.2. Cách kiểm tra bình chữa cháy:

a) Kiểm tra niêm phong, kẹp chì, đảm bảo còn nguyên vẹn.

Scanned with CamScanner

b) Kiểm tra bên ngoài thân bình để xác định có bị gỉ sét. Nếu bình bị gỉ sét không đáng kể thì phải bảo dưỡng để tiếp tục sử dụng; nếu bình bị gỉ sét, ăn mòn nhiều thì phải loại bỏ.

c) Kiểm tra, vệ sinh loa phun, vòi phun chữa cháy; thay thế nếu bị hư hỏng.

d) Đối với bình bột chữa cháy:

- Kiểm tra đồng hồ nếu kim chỉ dưới vạch xanh thì phải nạp lại khí.

đ) Đối với bình khí chữa cháy:

- Kiểm tra trọng lượng bình chữa cháy, nếu trọng lượng giảm 10% so với ban đầu thì cần phải nạp lại khí.

- Các bình khí chữa cháy thông dụng:

+ Bình chữa cháy MT2: có chứa 2kg khí CO2, tổng khối lượng khoảng 8kg.

+ Bình chữa cháy MT3: có chứa 3kg khí CO2, tổng khối lượng khoảng 10kg.

+ Bình chữa cháy MT5: có chứa 5kg khí CO2, tổng khối lượng khoảng 16kg.

4. Bảo quản, bảo dưỡng các loại phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thông dụng khác

4.1. Bảo quản, bảo dưỡng vòi chữa cháy, ống hút chữa cháy

- Vòi chữa cháy, ống hút chữa cháy phải để trên giá nơi khô ráo, không tiếp xúc với tường kho, không xếp thành đống và để các vật nặng lên mà chỉ được để đứng từng cuộn một tránh ánh nắng trực tiếp, không để gần hóa chất ăn mòn, axit, xăng, dầu; định kỳ hàng quý phải đảo vòi, thay đổi nếp gấp.

- Sau khi sử dụng phải giặt sạch, phơi khô vòi chữa cháy trước khi cuộn vòi chữa cháy đưa vào kho; không đưa vào kho các cuộn vòi còn ẩm ướt;

- Không tăng, giảm ga đột ngột khi bơm chữa cháy đang hoạt động; không tăng áp suất vượt quá áp suất làm việc vòi chữa cháy.

4.2. Bảo quản, bảo dưỡng lăng chữa cháy, đầu nối, ba chạc, hai chạc chữa cháy, thang, dây cứu người, phương tiện phá rỡ thô sơ ...

- Lăng chữa cháy, đầu nối, ba chạc, hai chạc chữa cháy, thang, dây cứu người, phương tiện phá rỡ thô sơ... phải để ở vị trí sạch sẽ, khô ráo, dễ lấy; không để các vật nặng đè lên phương tiện hoặc không được chồng quá cao các phương tiện lên nhau, không để gần xăng, dầu, axit hoặc hóa chất ăn mòn.

- Sau khi sử dụng phải vệ sinh sạch sẽ trước khi đưa vào kho hoặc xếp lên khoang chứa phương tiện quy định.

5. Bảo quản, bảo dưỡng trang phục và thiết bị bảo hộ cá nhân

- Quần, áo, mũ, ủng, găng tay, giầy, thắt lưng, kính, khẩu trang chữa cháy bảo đảm không bị rách, thủng; mũ chữa cháy không bị nứt, vỡ và hỏng quai đeo. Sau khi sử dụng phải vệ sinh sạch sẽ trước khi đưa vào kho và sắp xếp gọn gàng đúng nơi quy định.

Scanned with CamScanner

- Mặt nạ lọc độc, thiết bị hỗ trợ thở cá nhân dùng trong chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bảo đảm kín, không bị hở trong quá trình sử dụng, dây đeo cao su không bị lão hóa, đứt. Sau khi sử dụng phải vệ sinh sạch sẽ trước khi đưa vào kho.

- Đối với đèn chiếu sáng cá nhân, kiểm tra, làm sạch và sạc đầy pin; sắp xếp gọn gàng đúng nơi quy định.

6. Bảo quản, bảo dưỡng thiết bị thông tin liên lạc

6.1. Đối với bộ đàm cầm tay

- Dùng vải mềm lau sạch các bộ phận của máy như thân máy, ăng ten, núm chuyển kênh, núm xoay tăng, giảm âm lượng, các phím chức năng.

- Tháo pin ra khỏi bộ đàm và dùng vải mềm vệ sinh sạch các tiếp điểm của pin và chân cực tiếp xúc với máy. Kiểm tra tình trạng tiếp xúc của chân pin với đế sạc và xạc đầy pin.

6.2. Đối với loa pin

- Tháo pin ra khỏi loa và bảo quản riêng rẽ.

- Dùng vải mềm lau sạch các bộ phận của máy như thân máy, núm xoay tăng, giảm âm lượng, các phím chức năng, các tiếp điểm của pin và chân cực tiếp xúc với máy.

7. Bảo quản, bảo dưỡng hệ thống báo cháy; hệ thống chữa cháy bằng khí, sol-khí, nước, bột, bọt

Việc kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng thiết bị thuộc hệ thống báo cháy (tủ trung tâm báo cháy, đầu báo cháy các loại, thiết bị cảnh báo cháy sớm, modul các loại, chuông báo cháy, đèn báo cháy, nút báo cháy, nút ấn báo cháy, hệ thống âm thanh báo cháy và hướng dẫn thoát nạn); thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy bằng khí, sol-khí, nước, bột, bọt phải tuân theo chỉ dẫn của nhà sản xuất và theo TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - trang bị, bố trí, kiểm tra và bảo dưỡng ./.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN QUẬN
Đại úy Nguyễn Đức Thắng

Scanned with CamScanner